Ф-1.2.8/2

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Отрадном»
Орган инспекции
проезд Георгия Митирева, 1, г. Самара, 443079, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99
E-mail: all@fguzsamo.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875
446304, Самарская область, г. Отрадный, ул. Первомайская, д. 20,
тел/факс (84661) 2-32-63; 2-22-88 E-mail: ocgsenotr@rambler.ru ОГРН 1056316020155, ИНН 6316098875

Аттестат аккредитации
органа инспекции
RA.RU.710072 от 16.07.15

«УТВЕРЖДАЮ»
Главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Отрадном»
_____ А. Н. Горбунов
«01» октября 2020 г.

Экспертное заключение
по результатам испытаний

от 01.10.2020 г. № 1441

1. Наименование предмета экспертизы:
результаты лабораторных испытаний пробы воды питьевой: №6 - из крана - башня №1 с. Большое Алдаркино, ул. Молодежная, 15а.

2. Заказчик: Администрация сельского поселения Большое Алдаркино муниципального района Борский Самарской области.

2.1. Юридический адрес: 446681, Самарская область, Борский район, село Большое Алдаркино, Советская улица, 31

2.2 Фактический адрес:

3. Изготовитель (разработчик):

3.1 Юридический адрес:

3.2 Фактический адрес:

4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

1) Заявление №373 от 28.09.2020 г.
2) Протокол лабораторных испытаний № 2083 от 30.09.2020 ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Отрадном» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.513608 выдан 08 июня 2016 г).

5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

На санитарно-эпидемиологическую экспертизу представлен протокол лабораторных испытаний №2083 от 30.09.2020г. ИЛЦ Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Отрадном" (аттестат аккредитации Испытательной лаборатории (центра) № РОСС RU.0001.513608, выдан 08.06.2016) по испытанию пробы воды питьевой: №6 - из крана - башня №1 с. Большое Алдаркино, ул. Молодежная, 15а, отобранной на объекте- Администрация сельского поселения Большое Алдаркино муниципального района Борский Самарской области(юридический адрес: 446681, Самарская область, Борский район, село Большое Алдаркино, Советская улица, 31) РЧВ №1 - с. Б.Алдаркино, ул. Молодежная, 15а.
Экспертиза проведена на основании заявления Заказчика №373 от 28.09.2020г.
Оценка протокола лабораторных испытаний проводились по микробиологическим параметрам безопасности на соответствие требований п.3.3. (по микробиологическим показателям: ОМЧ, ОКБ, ТКБ) СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические

ребования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения".
При оценке результатов лабораторных испытаний установлено, что величины значений исследованных показателей в пробе, находятся в пределах величин допустимых уровней.

Протокол 2083 от 30.09.2020

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ Г. ОТРАДНЫЙ			
Регистрационный номер в лаборатории: 763			
ОМЧ 37 град С	0	не более 50	КОЕ/мл
Общие колиформные бактерии	Не обнаружено в 100 мл	отсутствие в 100	КОЕ в 100 мл
Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	Не обнаружено в 100 мл	отсутствие в 100	КОЕ в 100 мл

При оценке результатов лабораторных испытаний установлено, что величины значений исследованных показателей в пробе, находятся в пределах величин допустимых уровней.

Заключение
по результатам испытаний

На основании вышеизложенного: результаты лабораторных испытаний пробы воды питьевой: №6 - из крана - башня №1 с. Большое Алдаркино, ул. Молодежная, 15а, по исследованным показателям соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения".

Врач по общей гигиене _____ Кораблев С. Н.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Отрадном»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1
ИНН/КПП 6316098875/631601001
Телефон/факс: (846)260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru

АТТЕСТАТ аккредитации Испытательной лаборатории (центра)
№ РОСС RU.0001.513608 выдан 08 июня 2016 г

Адрес осуществления деятельности лаборатории:
Самарская обл., г. Отрадный, ул. Первомайская,20

«Утверждаю»
Главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Отрадном»
_____ А. Н. Горбунов
«30» сентября 2020 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 2083 от 30.09.2020г.

Код образца (пробы): 63881.02.28.09.20.В

1. Наименование образца (пробы):
№6 - из крана - башня №1 с. Большое Алдаркино, ул. Молодежная, 15а.

2. Заказчик:
Администрация сельского поселения Большое Алдаркино муниципального района Борский Самарской области.

2.1 Юридический адрес:
446681, Самарская область, Борский район, село Большое Алдаркино, Советская улица, 31

3. Изготовитель*: -

3.1 Юридический адрес*: -

3.2.Фактический адрес*: -

3.3 Дата и время изготовления *
-

4. Дата и время* отбора образца (пробы):
28.09.2020 г. 8 час 50 мин

5. Дата получения образца (пробы):
28.09.2020 г. 10 час 10 мин

6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:
Заявление №373 от 28.09.2020. Проба отобрана на объекте: Администрация сельского поселения Большое Алдаркино муниципального района Борский Самарской области по адресу: 446681, Самарская область, Борский район, село Большое Алдаркино, Советская улица, 31 (из крана - башня №1 с. Большое Алдаркино, ул. Молодежная, 15а). Акт отбора образцов (проб) от 28.09.20

7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):
Глава сельского поселения Малышкина М.А.

8. Результаты лабораторных испытаний

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД на методы испытаний
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ Г. ОТРАДНЫЙ Адрес проведения: Самарская обл., г. Отрадный, ул. Первомайская,20			
Регистрационный номер: 763 от 30.09.2020			
Даты проведения: 28.09.2020 - 30.09.2020			
ОМЧ 37 град С	0	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
Общие колиформные бактерии	Не обнаружено в 100 мл		МУК 4.2.1018-01
Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	Не обнаружено в 100 мл		МУК 4.2.1018-01

*заполняется при необходимости

**Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 4 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Мокшанова Т. А.

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.
Протокол лабораторных испытаний не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения испытательного лабораторного центра